

2023년 제2회 인천광역시 경제자유구역청 건축소위원회[건축구조] 심의결과

□ 심의안건 2 : 중구 중산동 1886-6번지

[구조안전심의: 신규]

□ 심의결과

구분	심의위원	가 결		재검토 의결	부결
		원안의결	조건부의결		
인원(인)	5	2	3		
심 의 결 과			○		

※ 「인천광역시 건축 조례」 제9조(회의)에 따라 출석위원 과반수 찬성으로 의결

□ 위원별 심의의견

심의위원	결 과	심 의 의 건
도시건축과장 (임제락)	조건부의결	○ 사전검토의견을 반영하여 사업을 추진하시기 바람.
건축구조 (김순환)	원안의결	-
건축구조 (양성환)	조건부의결	○ 지하층의 스펠이 큰 B1의 장기처짐이 큰보의 처짐을 더 하면 큰 편이므로 보의 단면을 증가시키거나 철근을 증 가시키기 바람
건축구조 (이효진)	원안의결	-
토질기초 (김진도)	조건부의결	○ 조치계획에 그라우팅 공법명 NRG를 삭제바람. ○ 안정액관리를 위해 비시멘트계열 그라우팅 구간을 추가 하기바람.

2023년 제2회 건축소위원회(건축구조)

(인천광역시 경제자유구역청)

□ 심의안건 - 2 [구조안전심의 : 신규]

○ 영종하늘도시 : 중구 중산동 1886-6번지
업무시설(오피스텔), 제1·2종근린생활시설

□ 심의결과

원안의결	조건부의결	재검토의결	부 결
	○		
사전검토의견을 반영하여 사업을 추진하시기 바람.			

※ 재검토 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 재심의를 필요한 경우

부 결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분한 경우

위 내용과 같이 심의함.

2023. 2.

위원 임 제 락 (서명)



2023년 제2회 건축소위원회(건축구조)

(인천광역시 경제자유구역청)

□ 심의안건 - 2 [구조안전심의 : 신규]

○ 영종하늘도시 : 중구 중산동 1886-6번지
업무시설(오피스텔), 제1·2종근린생활시설

□ 심의결과

원안의결	조건부의결	재검토의결	부 결
○			
사전검토의견에 대한 조치사항을 확인하였으며 추가 의견 없음			

※ 재검토 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 재심의를 필요한 경우
부 결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분한 경우

위 내용과 같이 심의함.

2023. 2. 17

위원 김 순 환

(서명)

2023년 제2회 건축소위원회(건축구조)

(인천광역시 경제자유구역청)

☐ 심의안건 - 2 [구조안전심의 : 신규]

o 영종하늘도시 : 중구 중산동 1886-6번지
업무시설(오피스텔), 제1·2종근린생활시설

☐ 심의결과

원안의결	조건부의결	재검토의결	부 결
	0		
<ul style="list-style-type: none">● 지하층의 스펠이 큰 B1의 장기처짐이 큰보의 처짐을 더하면 큰 편이므로 보의 단면을 증가시키거나 철근을 증가시키기 바람			

※ 재검토 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 재심의를 필요한 경우

부 결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분한 경우

위 내용과 같이 심의함.

2023. 2. 17

위원 양 성 환

(서명)

2023년 제2회 건축소위원회(건축구조)

(인천광역시 경제자유구역청)

□ 심의안건 - 2 [구조안전심의 : 신규]

○ 영종하늘도시 : 중구 중산동 1886-6번지
업무시설(오피스텔), 제1·2종근린생활시설

□ 심의결과

원안의결	조건부의결	재검토의결	부 결
○			
조치계획을 성실히 수행하여 원안의결			

※ 재검토 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 재심의를 필요한 경우

부 결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분한 경우

위 내용과 같이 심의함.

2023. 2.

위원 이 효 진 (서명)

2023년 제2회 건축소위원회(건축구조)

(인천광역시 경제자유구역청)

□ 심의안건 - 2 [구조안전심의 : 신규]

○ 영종하늘도시 : 중구 중산동 1886-6번지
업무시설(오피스텔), 제1·2종근린생활시설

□ 심의결과

원안의결	조건부의결	재검토의결	부 결
	○		
<p>의 견</p> <p>26.가설흙막이 설계기준에 지중연속벽 조인트 누수 및 안정액 관리를 위해 비시멘트 계열 차수공법 적용 검토바람</p> <p>조치계획</p> <p>-지중연속벽 조인트 누수를 방지하기 위하여 조인트 구간에 비시멘트 계열인 NRG그라우팅 공법을 적용하였음.</p> <p>추가보완</p> <p>-조치계획에 그라우팅 공법명 NRG를 삭제바람.</p> <p>-안정액관리를 위해 비시멘트계열 그라우팅 구간을 추가하기바람.</p>			

※ 재검토 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 재심의를 필요한 경우

부 결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분한 경우

위 내용과 같이 심의함.

2023. 2.17

위원 김진도 