

## 2023년 제3회 인천광역시 경제자유구역청 건축소위원회[건축구조] 심의결과

□ 심의안건 3 : 연수구 송도동 553-2번지 [구조안전심의: 신규]

□ 심의결과

구분	심의위원	가 결		재검토 의결	부결
		원안의결	조건부의결		
인원(인)	5	2	3		
심 의 결 과			○		

※ 「인천광역시 건축 조례」 제9조(회의)에 따라 출석위원 과반수 찬성으로 의결

□ 위원별 심의의견

심의위원	결 과	심 의 의 건
도시건축과장 (임제락)	원안의결	-
건축구조 (김영민)	조건부의결	○ 착공 시 지지력 검토서에 부합하도록 파일배치도 보완하여 제출 ○ 착공 시 건축감리 구조협력 계약서 제출하시고 협력업무에 문제가 없도록 조치
건축구조 (최혜진)	조건부의결	○ 지상구조와 연결되어 지상구조로부터 지진하중이 전달되는 부재는 별도 표기하여 적용 상세를 명기하실 것(ex.중간모멘트골조상세 적용 부재)
건축구조 (이효진)	조건부의결	○ 조치계획 구조1. 지하주차장 구조평면도에 연성상세 적용 부재와 아닌 부재를 구분하여 표기하는 것을 권장
토질기초 (백진명)	원안의결	○ 조치계획을 반영하여 실시설계를 수행하기 바람

# 2023년 제3회 건축소위원회(건축구조)

## (인천광역시 경제자유구역청)

☐ 심의안건 - 3 [구조안전심의 : 신규]

o 송도국제도시: 연수구 송도동 553-2번지  
공동주택(아파트)

☐ 심의결과

원안의결	조건부의결	재검토의결	부 결
○			

※ 재검토 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 재심의를 필요한 경우

부 결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분한 경우

위 내용과 같이 심의함.

2023. 3.

위원 임제락

(서명)

# 2023년 제3회 건축소위원회(건축구조) (인천광역시 경제자유구역청)

## □ 심의안건 - 3 [구조안전심의 : 신규]

○ 송도국제도시: 연수구 송도동 553-2번지  
공동주택(아파트)

## □ 심의결과

원안의결	조건부의결	재검토의결	부 결
	○		
<p>1. 착공시 지지력 검토서에 부합하도록 파일배치도 보완하여 제출하시기 바랍니다.</p> <p>2. 착공시 건축감리 구조협력 계약서 제출하시고 협력업무에 문제가 없도록 조치바랍니다.</p>			

※ 재검토 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 재심의를 필요한 경우

부 결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분한 경우

위 내용과 같이 심의함.

2023. 3. 17.

위원 김 영 민 (서명)



# 2023년 제3회 건축소위원회(건축구조) (인천광역시 경제자유구역청)

## ☐ 심의안건 - 3 [구조안전심의 : 신규]

o 송도국제도시: 연수구 송도동 553-2번지  
공동주택(아파트)

## ☐ 심의결과

원안의결	조건부의결	재검토의결	부 결
	0		
지상구조와 연결되어 지상구조로부터 지진하중이 전달되는 부재는 별도 표기하여 적용 상세를 명기하실 것(ex. 중간모 멘트골조상세 적용 부재)			

※ 재검토 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 재심의가 필요한 경우

부 결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분한 경우

위 내용과 같이 심의함.

2023. 3. 15

위원 최혜진

최혜진

# 2023년 제3회 건축소위원회(건축구조)

## (인천광역시 경제자유구역청)

### □ 심의안건 - 3 [구조안전심의 : 신규]

○ 송도국제도시: 연수구 송도동 553-2번지  
공동주택(아파트)

### □ 심의결과

원안의결	조건부의결	재검토의결	부 결
	○		
조치계획 구조1. 지하주차장 구조평면도에 연성상세 적용 부재와 아닌 부재를 구분하여 표기하는 것을 권장			

※ 재검토 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 재심의를 필요한 경우

부 결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분한 경우

위 내용과 같이 심의함.

2023. 3.

위원 이 효 진 (서명)

# 2023년 제3회 건축소위원회(건축구조) (인천광역시 경제자유구역청)

□ 심의안건 - 3 [구조안전심의 : 신규]

○ 송도국제도시: 연수구 송도동 553-2번지  
공동주택(아파트)

□ 심의결과

원안의결	조건부의결	재검토의결	부 결
○			
조치계획을 반영하여 실시설계를 수행하기 바람.			

※ 재검토 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 재심의를 필요한 경우

부 결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분한 경우

위 내용과 같이 심의함.

2023. 3. 16

위원 백 진 명